

LEGENDA ZNAČEK

- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM MIN. 1 HODINA

Poznámka :


Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely a ochrannými vodiči typové řady CXKH-R (tyto musí vyhovovat požadavku B2ca,s1,d1), jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v lištách LHD a v chodbách v kabelovém žlabu. Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Veškeré stávající rozvody a koncové prvky, jenž nejsou původní, ale pocházejí z v minulosti rekonstruovaných částí a jsou v bezvadném stavu (nutno doložit revizní zprávou), mohou být ponechány i nadále v provozu a budou dopojeny do nových rozvodnic.




Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA OBJEKTU GYMNÁZIA



AKTUALIZACE 03/2025

ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT		MAREK SEIFERT 	
KONTROLOVAL:	MAREK SEIFERT		Dr. Martíňka 35, Ostrava Tel. + fax. : 59 6783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
KRESLIL:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ			
AKCE:	GYMNÁZIUM OSTRAVA HRABŮVKA FR. HAJDY 1429/34 Ostrava - Hrabůvka		FORMÁT: 8 x A4 MĚŘITKO: 1 : 50 STUPEŇ: DPS DATUM: červen 2024 Č. ZAKÁZKY: 5238	
NÁZEV VÝKRESU: PAVILON "A" - ELEKTROINSTALACE 3.NP			ČÍSLO VÝKRESU: 09	