

VEDENO V ZEMI

LEGENDA ZNAČEK

- ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ
- VELKOPLOŠNÉ TLÁČÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
- PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA 400V
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM
MIN. 1 HODINA


Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely a ochrannými vodiči typové řady CXKH-R (tyto musí vyhovovat požadavku B2ca,s1,d1), jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v lištách LHD a v chodbách v kabelovém žlabu. Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Veškeré stávající rozvody a koncové prvky, jenž nejsou původní, ale pocházejí z v minulosti rekonstruovaných částí a jsou v bezvadném stavu (nutno doložit revizní zprávou), mohou být ponechány i nadále v provozu a budou dopojeny do nových rozvodnic.

Napětíová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA OBJEKTU GYMNAZIA



ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT	KONTROLOVAL:	MAREK SEIFERT	KRESLIL:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ	AKCE:	GYMNAZIUM OSTRAVA HRABŮVKA FR. HAJDY 1429/34 Ostrava - Hrabůvka	FORMÁT:	14 x A4	MÉŘITKO:	1 : 50	STUPEŇ:	DPS	DATUM:	červen 2024	C. ZAKÁZKY:	5238	NÁZEV VÝKRESU:	PAVILON "E" - ELEKTROINSTALACE 1.NP	ČÍSLO VÝKRESU:	32
-------------------	---------------	--------------	---------------	----------	---------------------	-------	---	---------	---------	----------	--------	---------	-----	--------	-------------	-------------	------	----------------	-------------------------------------	----------------	----