


- LEGENDA ZNAČEK
- PREPÍNAČ STŘÍDAVÝ
 - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
 - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU
 - PREPÍNAČ SÉRIOVÝ
 - SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU
 - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
 - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
 - OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY
 - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S ANTIPANIC MIN. 1 HODINA
 - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM MIN. 1 HODINA

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely a ochrannými vodiči typové řady CXKH-R (tyto musí vyhovovat požadavku B2ca,s1,d1), jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v lištách LHD a v chodbách v kabelovém žlabu. Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).
Veškeré stávající rozvody a koncové prvky, jenž nejsou původní, ale pocházejí z v minulosti rekonstruovaných částí a jsou v bezvadném stavu (nutno doložit revizní zprávou), mohou být ponechány i nadále v provozu a budou dopojeny do nových rozvodnic.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA OBJEKTU GYMNAZIA



AKTUALIZACE 03/2025

ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT		MAREK SEIFERT
KONTROLOVAL:	MAREK SEIFERT		Dr. Martina 35, Ostrava Tel.: fax.: 59 678 3066 Mobil.: 063 679 931 E-mail.: m.seifert@volny.cz
KRESLIL:	KATEŘINA SEIFERTOVÁ		FORMÁT: 14 x A4 MÉRITKO: 1 : 50 STUPEN: DPS DATUM: červen 2024 Č. ZAKÁZKY: 5238
AKCE:	GYMNÁZIUM OSTRAVA HRABŮVKA PR. HAJDY 1429/34 Ostrava - Hrabůvka		
NÁZEV VÝKRESU:	VSTUP+ŠATNA - ELEKTROINSTALACE 1.NP		ČÍSLO VÝKRESU: 05