

- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KRÍŽOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM MIN. 1 HODINA

Poznámka :


Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely a ochrannými vodiči typové řady CXKH-R (tyto musí vyhovovat požadavku B2ca,s1,d1), jenž budou uloženy pevně pod omítkou, v lištách LHD a v chodbách v kabelovém žlabu. Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Všecké stávající rozvody a koncové prvky, jenž nejsou původní, ale pocházejí z minulosti rekonstruovaných částí a jsou v bezvadném stavu (nutno doložit revizní zprávou), mohou být ponechány i nadále v provozu a budou dopojeny do nových rozvodnic.

Napětíová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA OBJEKTU GYMNAZIA



AKTUALIZACE 03/2025

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| ZODP. PROJEKTANT:  | MAREK SEIFERT   |  | <b>MAREK SEIFERT</b>  |  |
| KONTROLOVAL:   | MAREK SEIFERT   |   | Dr. Martinka 35, Ostrava<br>Tel.: fax. : 59 6783066<br>Mobil : 603167931<br>E-mail : m.seifert@volny.cz    |  |
| KRESLIL:   | KATEŘINA SEIFERTOVÁ   |   |                       |  |
| AKCE:  | GYMNÁZIUM OSTRAVA HRABŮVKA<br>FR. HAJDY 1429/34<br>Ostrava - Hrabůvka |   | FORMÁT: 8 x A4<br>MĚŘITKO: 1 : 50<br>STUPEŇ: DPS<br>DATUM: červen 2024<br>Č. ZAKÁZKY: 5238                 |  |
| NÁZEV VÝKRESU:<br><b>PAVILON "B" - ELEKTROINSTALACE 1.NP</b> |   |   | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>14</b>  |  |